

Base normativa che disciplina il punto:

Installati dopo	Servizio	Potenza (kW)	Durezza (°f)	Tipo trattamento	Base Normativa
15/09/1993	Clim. Inv.	$P_n > 350$	≥ 15 °f	- Filtro sicurezza - Addolcitore	art. 5, coma 6, DPR 412/1993
15/09/1993	Clim. Inv. + ACS	$n > 350$	Tutti	- Filtro sicurezza - Addolcitore o Trattamento chimico	art. 5, coma 6, DPR 412/1993
25/06/2009	Clim. Inv.	$P_n < 100$	≥ 25 °f	Condizionamento chimico	art. 4, comma 14 DPR 59/2009
25/06/2009	Clim. Inv.	$100 < P_n < 350$	≥ 25 °f	Addolcimento	art. , comma 14 DPR 59/2009
25/06/2009	Clim. Inv. + ACS o sola ACS	$P_n < 100$	≥ 15 °f	Condizionamento chimico	art. 4, comma 14 DPR 59/2009
25/06/2009	Clim. Inv. + ACS o sola ACS	$100 < P_n < 350$	≥ 15 °f	Addolcimento	art. 4, comma 14 DPR 59/2009
01/10/2015	Clim. Inv. o Clim. Inv. + ACS	TUTTI	TUTTI	Condizionamento chimico	DM 26/06/2015
01/10/2015	Clim. Inv. o Clim. Inv. + ACS	$P_n \geq 100$	≥ 15 °f	Addolcimento	DM 26/06/2015